

**RISPOSTA A CHIARIMENTO INVIATO IN DATA 12 febbraio 2021 sul portale ASP
Acquisti in rete PA in merito alla gara GARA PON Progetto I.Bi.S.Co PIR01_00011 INFRA
IPCEI-HPC-BDA INFN-LNF ed INAF-OARoma**

Richiesta di Chiarimento:

Buongiorno, siamo a porre i seguenti quesiti: 2.3.1 Componenti accessori del lotto 1 a pag 10 del Capitolato Tecnico Si richiede: "un rack standard 19 pollici 42U (di dimensioni massime: larghezza 70cm, profondità 100cm, altezza 215cm)" È possibile fornire un rack che abbia le dimensioni massime: larghezza 80cm, profondità 100cm, altezza 215cm? Si richiede: "n.2 Power Distribution Units (PDU) dotate di almeno 16 prese cadauna di tipo schuko con interruttore e filtro anti-picco" È possibile fornire 2 PDU dotate di almeno 16 prese cadauna di tipo C13 con interruttore e filtro anti-picco? aspettiamo un cortese riscontro, cordialmente

Risposta al quesito:

Buongiorno, la risposta al primo quesito è affermativa: si possono fornire rack più grandi, ma non più piccoli delle dimensioni specificate. Rispetto la seconda domanda è possibile fornire 2 PDU con prese di tipo C13, ma devono essere forniti assieme anche le clip blocca fili ed i cavi di alimentazione per i server.

Monte Porzio Catone, Li 12/02/2021

il Rup

