

**RISPOSTA A CHIARIMENTO INVIATO IN DATA 12 febbraio 2021 sul portale ASP  
Acquisti in rete PA in merito alla gara GARA PON Progetto I.Bi.S.Co PIR01 00011 INFRA  
IPCEI-HPC-BDA INFN-LNF ed INAF-OARoma**

Richiesta di Chiarimento:

Buongiorno, siamo a porgere altri chiarimenti per lotto 1:2.3.1 Componenti accessori del lotto 1 a pag 10 del Capitolato Tecnico Si richiede: "n.2 Power Distribution Units (PDU) dotate di almeno 16 prese cadauna di tipo schuko con interruttore e filtro anti-picco" È possibile fornire 4 PDU dotate di almeno 8 prese cadauna di tipo schuko con interruttore e filtro anti-picco al posto delle 2 con 16 prese schuko? Per quanto riguarda le PDU con che tipo di spina si devono connettere al vostro impianto elettrico? Quante linee elettriche sono disponibili per le PDU? Grazie, cordiali saluti

Risposta al quesito:

Buongiorno, la risposta al primo quesito è affermativa: si possono aggiungere (purché efficacemente posizionate nel RACK 4 PDU da 8 prese cadauna di tipo shuko. Riguardo le connessioni all' impianto è previsto un salvavita per ogni PDU attualmente con presa di tipo shuko. Siamo comunque in via di ristrutturazione del nostro locale quindi la presa con cui si attacca è ininfluente.

Monte Porzio Catone, Li 12/02/2021

il Rup

